

Continguts dels llibres de registre de les instal·lacions frigorístes¹

Titulars de les instal·lacions²

- **Llibre d'usuari de la instal·lació frigorífica** . Llibre registre, manual o informatitzat, que han de mantenir els titulars de les instal·lacions i en el que s'ha de fer constar el següent:

1. Els aparells instal·lats (marca, model).
2. Procedència dels aparells (UE, EEE o altres).
3. Empresa frigorista que ha executat la instal·lació.
4. Data de la primera inspecció i de les inspeccions periòdiques.
5. Revisions obligatòries i voluntàries
6. Reparacions efectuades, amb detall d'aquestes,
7. Empresa frigorista que ha efectuat les revisions i reparacions i data d'acabament.

Cal tenir en compte, així mateix, les dades detallades que ha de contenir el llibre registre i manera d'emplenar-lo especificades en el punt 2.5 de la ITC IF-10 (<http://www.mityc.es/es-ES/Documentacion/DocumInteres/RegSeglnstFrigorificas.pdf>)

Empreses frigorístes³

- **Llibre de registre de la instal·lació frigorífica** que han de mantenir les empreses frigorístes i en el que s'ha de fer constar el següent:

1. Les instal·lacions realitzades
2. Aparells
3. Característiques
4. Emplaçament
5. Client
6. Data de finalització.

Aquest registre ha d'estar a disposició de l'òrgan competent de la Generalitat.

- **Llibre de registre de gestió de refrigerants**. Les empreses frigorístes han de mantenir degudament actualitzat un registre normalitzat i informatitzat, en el qual s'ha de reflectir qualsevol operació realitzada amb gasos refrigerants, i hi han de gravar, almenys, les dades següents:

1. Data de l'operació.
2. Tipus d'operació realitzada: adquisició, cessió, càrrega del sistema, recuperació, lliurament a gestor.
3. Tipus i quantitat de refrigerant.
4. Persona competent responsable de l'operació
5. Distribuïdor, empresa frigorista, instal·lació, o gestor de residus autoritzat, segons escaigui en funció del tipus d'operació.
6. Número de factura o contracte.

L'operació ha de figurar inscrita en el registre abans de les 24 hores posteriors a haver-se efectuat.

El registre pot ser requerit de manera anual per l'òrgan competent en matèria de medi ambient de la Generalitat i ha de reflectir també les operacions referents als residus dels refrigerants esmentats, donant compliment a l'article 21.1.c) de la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus.

Així mateix, cada operació en què intervingui el refrigerant, així com el seu origen, s'ha d'anotar en el llibre de registre de la instal·lació frigorífica (apartat 2.5.2 de la IF-10).

¹ Segons el que disposa el Reial decret 138/2011, de 4 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries. (BOE 8 de març de 2011)

² Art.18 f

³ Art. 12. 2n paràgraf i Art. 15.2 k) i punt 1.2 de la ITC IF-17